

Ce PV comporte deux sections :

- CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES
- CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Réunion : 10 Mars 2022 au Haillan (33)

Présents : MM. BARRIERE (Président) – GUICHARD – ROUMAGE – LACOMBE – VERGNAUD – SEYNAT – LABERNADIE.

Référents Administratifs : Anne-Laure GONCALVES – Geoffrey SAVIGNAT

Réunion : 22 Mars 2022 au siège de la LFNA à PUYMOYEN (16)

Présents : MM. BARRIERE (Président) – ROULON – PREGHENELLA – CLAVIERE – ECOBICHON – COUPLET – PETIT – HERAULT – DESAINTEJAN (remplace GENESTE).

Référents Administratifs : Anne-Laure GONCALVES – Geoffrey SAVIGNAT

INFO : Les présents « classements » proposés par la CRTIS ce jour deviendront effectifs qu'au retour de la CFTIS après vérification et confirmation de leur part

A tous les Districts de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine :

La CRTIS rappelle que pour tous les Niveaux de classement, une zone appelée "zone de sécurité" d'une largeur de 2,50 m en périphérie de tout l'aire de jeu est obligatoire (**article 3.3 du RTIS**)
La zone de sécurité est libre de tout obstacle, hormis les buts et poteaux de corner.

Tout Dossier qui arrivera directement à la LFNA, sans passer par la CDTIS concernée, sera retourné à cette dernière mais avec un courrier à l'expéditeur pour rappel du bon fonctionnement de la procédure à suivre.

**RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante ou pied de but mobile pour foot A8 et Foot A11 est impérativement de 2m50 sans équipement divers.
En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause**

Glossaire :

CFTIS : Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives

CRTIS : Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

CDTIS : Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

AOP : Arrêté d'Ouverture au Public / **PV CDS** : Procès-Verbal de la Commission de Sécurité

Considérant que l'article 2.3 du Règlement des Terrains et Installations indique que la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est seule compétente pour prononcer ou valider le classement des installations sportives tous Niveaux confondus »

La C.F.T.I.S. du 2/10/2021 confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 1 du 20 août 2021.

La C.F.T.I.S. du 25/11/2021 confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 2 du 20 octobre 2021.

La C.F.T.I.S. du 16/12/2021 confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au procès-verbal n° 3 du 22 novembre 2021.

SECTION CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

JARNAC – COMPLEXE SPORTIF DE JARNAC 4 – NNI 161670104

Cette installation n'était pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement Initial en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Plans de situation, de masse...
- AOP du 08/06/2021
- Rapport de visite du 10/01/2022 de G. SAVIGNAT

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

SOYAUX – STADE FOOT5 PALISSADES – NNI 163745501

Cette installation est une création.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable création d'un terrain **FOOT5 palissades** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 16/03/2022 avec terrain de 35 x 20m et buts de 4 x2 m
- Lettre d'intention de travaux
- Gazon synthétique semi-pur S35 sablé (hauteur : 35 mm)
- Couche de souplesse Proplay 20 mm
- Plan de situation

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la création d'un terrain **FOOT5 palissades conformément au cahier des charges FAFA.**

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

MONTIGNAC CHARENTE – STADE DES PONTS – NNI 162260101

Cette installation est classée **Niveau T5** jusqu'au **25/06/2028.**

La CRTIS prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 11/02/2022 du propriétaire de l'installation pour la réfection du bloc vestiaire et des documents fournis :

- Lettre d'intention

- Plan de masse de l'installation / Plan de situation
- Plan actuel
- Plan projeté du bloc vestiaire

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la réfection du bloc vestiaires.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de Niveau de classement
- 5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de Niveau de classement

ST PALAIS SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173800101

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **31/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.
Elle classe cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

ASNIERES LA GIRAUD – STADE MUNICIPAL – NNI 170220101

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **19/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Zone de sécurité obligatoire non conforme (2,50 m obligatoire) art.3.3 des RG

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

De plus Le classement ne peut être en Niveau T5 car les dimensions de l'aire de jeu sont à 98 x 60 m (donc Niveau T6).

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T6 PN jusqu'à la levée des non-conformités qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS (aucune compétition ne peut se faire sans la levée).**

HAIMPS – STADE MUNICIPAL – NNI 171880101

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.

Elle constate les non-conformités mineures suivantes :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

- Manque Pastille Norme EN NF748 pour les buts

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Les bancs de touche présentent des angles saillants, d'où risques de blessures pour les acteurs du jeu.

De plus Le classement ne peut être en Niveau T5 car les dimensions de l'aire de jeu sont à 99 x 69 m (donc Niveau T6).

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T6 PN jusqu'à la levée des non-conformités qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS (aucune compétition ne peut se faire sans la levée).**

ST HIPPOLYTE – STADE EUGÈNE LAUGRAUD – NNI 173460101

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **19/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

Elle constate l'absence de main courante non complètement clôturée pour un Niveau T4.

Elle déclassifie cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission), **sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant la prochaine rencontre officielle.**

LES GONDS – STADE MUNICIPAL – NNI 171790101

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 5/56

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **23/04/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Zone de sécurité obligatoire non conforme (2,50 m obligatoire) art.3.3 des RG.

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T5 PN jusqu'à la levée de non-conformité qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS.**

LANDES – STADE MUNICIPAL – NNI 172020101

Cette installation est classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **19/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Zone de sécurité obligatoire non conforme (2,50 m obligatoire) art.3.3 des RG

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

De plus Le classement ne peut être en Niveau T5 car les dimensions de l'aire de jeu sont à 98 x 62 m et pas de clôture de l'enceinte (donc Niveau T6).

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T6 PN jusqu'à la levée des non-conformités qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS.**

ECOYEUX – STADE MARCEL PRUNIER 1 – NNI 171470101

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **10/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

De plus Le classement ne peut être en Niveau T5 car absence de clôture de l'enceinte (donc Niveau T6).

Elle classe cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission), **sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant la prochaine rencontre officielle.**

ST JUST LUZAC – STADE DES QUATRE MOULINS – NNI 173510101

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **10/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

Elle constate la non-conformité majeure suivante :

- Zone de sécurité obligatoire non conforme (2,50 m obligatoire) art.3.3 des RG

Elle suspend le classement de cette installation en **Niveau T5 PN jusqu'à la levée de non-conformité qui devra être vérifiée par un membre de la CRTIS.**

ANGOULINS – STADE PIERRE VEILLAT – NNI 170100101

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/05/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité mineure suivante :

- hauteur des but non conforme (2,44 en hauteur m obligatoire) art.3.9.1.2 des RG

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission), **sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant la prochaine rencontre officielle.**

YVES – STADE MUNICIPAL – NNI 174830101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **21/03/2032**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

ST TROJAN LES BAINS – STADE DANIEL BONNAIN – NNI 174110101

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 6/56

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **10/03/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.
Elle classe cette installation au **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** ((Date de la Commission).

SALLES SUR MER – STADE MUNICIPAL – NNI 174200101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **25/11/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau T5 PN :

- non-présence des bancs de touche joueurs art.3.9.5.2 des RG

Elle **déclasse** cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

LA ROCHELLE – STADE DU PAS DES LAQUAIS 1 – NNI 173001201

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **05/07/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN et des documents suivants :**

- Rapport de non-conformités du 07/10/2021

- Rapport de levée des non-conformités du 14/02/2022

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

SAINTES – STADE VELODROME DE BELLEVUE – NNI 174150301

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **14/10/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T6 PN**.

Elle constate la réduction de l'aire de jeu à 100m x 58m pour respect de la zone de sécurité.

Elle rappelle au propriétaire l'obligation réglementaire de mise en place d'une protection en revêtement synthétique aux droits des quatre angles de l'aire de jeu lors de chaque utilisation de l'installation dans sa configuration football, tous Niveaux de compétition confondus, par un moyen de fixation sûre (platelage par exemple).

Elle rappelle qu'en cas de constatation du non-respect de cet impératif sécuritaire, les services de la CRTIS procéderont au retrait de classement de l'installation.

Elle classe cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

GEMOZAC – STADE DES BEAUPLANTS SYE – NNI 171720301

Cette installation n'est pas classée, nouvelle installation.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable création d'un terrain synthétique **Niveau T5 SYN** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 25/05/2021

- Remplissage liège

- Plans

- Plan des vestiaires

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la création d'un **Niveau T5 SYN**.

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement



5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CORREZE – 19

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

1.3. Changements de Niveau de classement

BRIVE LA GAILLARDE – STADE DU STADIUM – NNI 190310201 (CFTIS du 31/03/2022)

Cette installation est classée en **Niveau T4 PN** jusqu'au **16/02/2027**.

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en **Niveau T2 PN** et des documents transmis :

- Arrêté d'Ouverture au Public du 21/10/2011.
- Plans de l'aire de jeu et des vestiaires.
- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. Henri CLAVIERE, membre C.D.T.I.S.

S'agissant d'une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une visite fédérale.

M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation.

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour programmer cette visite.

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

2.3. Changements de Niveau de classement

MONTGIBAUD – STADE MUNICIPAL – NNI 191440101

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **21/03/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de H. CLAVIERE du 06/01/2022
- AOP du 06/01/2022 (300 personnes)

Elle classe cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CREUSE – 23

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de Niveau de classement

GENOUILLAC – STADE MUNICIPAL – NNI 230890101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **21/03/2022**.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 30/08/2021 de T. ECOBICHON
- Rapport de visite du 12/03/2022 de T. ECOBICHON, à la suite des travaux

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

- 2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 5.1. Classements initiaux
- 5.2. Confirmations de Niveau de classement
- 5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

ANTONNE ET TRIGONANT – STADE PAUL TRARIEUX – NNI 240110101 (*CFTIS du 31/03/2022*)

Cette installation était classée en **Niveau Travaux (Niveau T3 PN)** jusqu'au **31/12/2021**.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau Travaux (Niveau T3 PN)** jusqu'au **31/07/2022**. Les travaux concernant la main courante et le couloir de protection devront être réalisés pour cette date.

1.3. Changements de Niveau de classement

ST MEDARD DE MUSSIDAN – STADE DES MAURIES 1 – NNI 244620101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

Cette installation est classée en **Niveau Travaux T3 PN** jusqu'au **01/07/2023**.

La commission précise qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la confirmation de classement.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 PN** jusqu'au **24/02/2027**.

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

CHANCELADE – PARC DES SPORTS 2 – NNI 241020102

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **28/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

NOTRE DAME DE SANILHAC – STADE HONNEUR DE LA PIERRE GRISE – NNI 243120102

Cette installation est classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **09/04/2023**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour une **rénovation du système de drainage** et des documents fournis :

- Mémoire Technique
- Fiches techniques

Au regard des éléments transmis et sous réserve de la conformité de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **rénovation du système de drainage**.

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

MARSANEIX – STADE MUNICIPAL – NNI 242580101

Cette installation est classée **Niveau T5** jusqu'au **29/06/2031**.

La CRTIS prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 08/03/2022 du propriétaire de l'installation pour la réfection du bloc vestiaire et des documents fournis :

- Lettre d'intention
- Plan de masse de l'installation / Plan de situation
- Plan actuel
- Plan projeté du bloc vestiaire

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la réfection du bloc vestiaires.

THIVIERS – STADE DU PARC – NNI 245510101

Cette installation est classée **Niveau T4** jusqu'au **06/10/2029**.

La CRTIS prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 21/03/2022 du propriétaire de l'installation pour la réfection du bloc vestiaire et des documents fournis :

- Lettre d'intention
- Délibéré du Conseil Municipal du 26/06/2020
- Plan de masse de l'installation / Plan de situation
- Plan actuel
- Plan projeté du bloc vestiaire

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la réfection du bloc vestiaires.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

AGONAC – GYMNASSE – NNI 240029901

Cette installation n'est pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau Futsal 4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Jacques COUPLET du 27/01/2022
- Plan du bloc vestiaires / Plans
- AOP du 11/01/2019 (200 personnes)
- PV de la Commission de sécurité du 28/01/2019

Elle classe cette l'installation en **Niveau Futsal 4** jusqu'au **22/03/2032**.

ST PIERRE DE CHIGNAC – GYMNASSE INTERCOMMUNAL – NNI 244849901

Cette installation n'est pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau Futsal 4** et des documents transmis :

- Rapport de visite de Jacques COUPLET du 28/01/2022
- Plan du bloc vestiaires / Plans
- PV de la Commission de Sécurité du 28/02/2018
- AOP du 20/03/2018 (200 personnes)

Elle classe cette l'installation en **Niveau Futsal 4** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

ANTONNE ET TRIGONANT – STADE PAUL TRARIEUX – NNI 240110101

Cette installation était classée **Niveau Travaux PN (Niveau T3 PN)** jusqu'au **31/12/2021**.

La CRTIS prend connaissance du Courrier de la Mairie du 29/12/2021 demandant une prolongation de la date d'échéance des travaux.

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

VILLENAVE D'ORNON – PL. DE LA JUNCA TERRAIN N°3 SYN – NNI 335500103

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **17/03/2021**.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d'un gazon synthétique (date mise à disposition : **16/02/2022**), de la demande du propriétaire de changement de classement en **Niveau T4 SYN** et des documents transmis :

- Plans de situation, de masse...
- AOP du 22/02/2011(100 personnes dont 2 en effectif permanent).
- Rapport de visite du 16/02/2021 de Philippe BARRIERE

Elle constate l'absence des tests in situ initiaux de contrôle du revêtement (cf. Art.3.2.7.2.).

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T4 SYN PROV** jusqu'au **16/08/2022**.

PESSAC – STADE BELLEGRAVE – NNI 333180204

Cette installation était classée **Niveau T5 SYN** jusqu'au **27/06/2020**.

La C.R.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement synthétique (date mise à disposition : **11/03/2022**), de la demande du propriétaire de changement de classement en **Niveau T6 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de visite du 11/03/2022 de Vincent GUICHARD
- Plan des vestiaires
- Test in-situ initiaux conformes du 30/09/2021 (NOVAREA), (**Prochains tests 30/09/2031**)

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T6 SYN** jusqu'au **11/03/2032**.

CASTELNAU DE MEDOC – PLAINE DES SPORTS DE CANTERANNE – NNI 331040201

Cette installation n'est pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement Initial en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Plans de situation, de masse, plan des vestiaires
- AOP du 14/03/2022.
- Rapport de visite du 11/03/2022 de Vincent GUICHARD

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

LA TESTE DE BUCH – STADE DU CLAVIER N°2 – NNI 335290302

Cette installation n'est pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement Initial en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Plans de situation, de masse, plan des vestiaires
- Rapport de visite du 01/04/2022 de Vincent GUICHARD

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

2.3. Changements de Niveau de classement

LA TESTE DE BUCH – STADE DU CLAVIER N°1 – NNI 335290301

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **21/10/2024**.

A la suite des travaux,

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Plans de situation, de masse, plan des vestiaires
- Rapport de visite du 01/04/2022 de Vincent GUICHARD
- AOP du 05/04/2022 (1500 personnes en pourtour)

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

MERIGNAC – COMPLEXE SPORTIF ROQUEVIELLE – NNI 332810301

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **09/09/2021**.

Reçu mail Mairie – Retrait de classement.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

CENON – COMPLEXE DU LORET 1 – NNI 331190201

Cette installation est retirée du classement jusqu'au **23/07/2030**, il s'agit d'une réhabilitation complète du complexe et la mise en place d'un terrain en gazon synthétique.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour la **création d'un complexe n°1 Niveau T4SYN (105x68m)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 25/03/2021
- Lettre intention Mairie du 25/01/2021
- Fiche technique drainage et arrosage (Rain Bird) et Plans drainage et arrosage
- Plans vestiaires (vestiaires joueurs 20m², arbitres 12m²), plan de masse, plan de situation....
- Remplissage synthétique « EUROFIELD TT45 375 AER ° » :
 - Épaisseur totale : 45 mm
 - Type : Monofilament MSDD2 DIAMOND et Monofilament lié TSTXT 8800 (Fibres mixtes)
 - Remplissage : sable et granulats de liège
 - Sous-couche : Proplay 23 D de 23mm

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **création d'un Niveau T4SYN**.

CENON – COMPLEXE DU LORET 2 – NNI 331190202

Cette installation est retirée du classement jusqu'au **23/07/2030**, il s'agit d'une réhabilitation complète du complexe et la mise en place d'un terrain en gazon synthétique.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour la **création d'un complexe n°2 Niveau T4SYN (105x68m)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 25/03/2021
- Lettre intention Mairie du 25/01/2021
- Fiche technique drainage et arrosage (Rain Bird) et Plans drainage et arrosage
- Plans vestiaires (vestiaires joueurs 20m², arbitres 12m²), plan de masse, plan de situation....
- Remplissage synthétique « EUROFIELD TT45 375 AER ° » :
 - Épaisseur totale : 45 mm
 - Type : Monofilament MSDD2 DIAMOND et Monofilament lié TSTXT 8800 (Fibres mixtes)
 - Remplissage : sable et granulats de liège
 - Sous-couche : Proplay 23 D de 23mm

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **création d'un Niveau T4SYN**.

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

CENON – COMPLEXE DU LORET 3 – NNI 331190203

Cette installation est retirée du classement jusqu'au **23/07/2030**, il s'agit d'une réhabilitation complète du terrain en foot réduit. La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour la **création d'un complexe n°3 Niveau A8 PN (65x40m)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 25/03/2021
- Lettre intention Mairie du 25/01/2021
- Fiche technique drainage et arrosage (Rain Bird) et Plans drainage et arrosage
- Plans

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **création d'un Niveau A8 PN**.

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

ST MEDARD EN JALLES – SALLE OLYMPIE – NNI 334499902 (**CFTIS du 24/02/2022**)

Cette installation n'a jamais été classée.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau Futsal 2** jusqu'au **24/02/2032**.

SAINT LAURENT MEDOC – SALLE DU COSEC – NNI 334249901

Cette installation n'était pas classée.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau Futsal 4** et des documents transmis :

- Plan du Complexe
- PV de la Commission de Sécurité du 28/02/2018

Elle classe cette l'installation en **Niveau Futsal 4** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

PV CDTIS 33 du 08/02/2022 – Confirmé.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DES LANDES – 40

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

BISCARROSSE – STADE RAOUL TRISCOS – NNI 400460101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

Cette installation était classée en **Niveau T3 PN** jusqu'au **11/10/2021**.

La commission précise qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la confirmation de classement.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 PN** jusqu'au **24/02/2027**.

1.3. Changements de Niveau de classement

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE LA MÉNASSE 6 – NNI 402810106

Cette installation n'est pas classée.

La commission prend connaissance de la demande de classement en **Niveau Foot A 8 PN**.

Elle classe cette installation en **Niveau Foot A 8 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

ST PAUL LES DAX – COMPLEXE SPORTIF DU TOUMALIN – NNI 402790401

Cette installation était classée **Niveau T6 SYN** jusqu'au **10/07/2020**.

Date de mise à disposition : **08/07/2010**

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **T6 SYN** et des documents transmis :

- Plans
- AOP du 09/11/2016 (300 places en pourtour)
- Test in situ du 21/01/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 SYN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

LAUREDE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 401470101

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **02/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **T4 PN** et des documents transmis :

- Plans des vestiaires

Elle confirme le classement de cette installation au **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

LAUREDE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 401470102

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/12/2020**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

MONT DE MARSAN – PLAINE DES JEUX 1 – NNI 401920401

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **21/10/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de **T7 PN** et des documents transmis :

- Plans des vestiaires

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

VILLENEUVE DE MARSAN – STADE JACQUES DUTIN 1 – NNI 403310101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **18/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- AOP DU 01/07/2010 (152 en tribunes et 300 en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

VILLENEUVE DE MARSAN – STADE JACQUES DUTIN 2 – NNI 403310102

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **13/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- AOP DU 01/07/2010 (152 en tribunes et 300 en pourtour)
- PV de la Commission de Sécurité du 01/06/2010

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

VILLENEUVE DE MARSAN – STADE JACQUES DUTIN 3 – NNI 403310103

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **13/03/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- AOP DU 01/07/2010 (300 en tribunes et 300 en pourtour)
- PV de la Commission de Sécurité du 01/06/2010

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE MA MÉNASSE 1 – NNI 402810101

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **09/03/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Plans des vestiaires
- AOP 29/03/2010 (300 personnes en tribunes et 300 personnes en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE MA MÉNASSE 3 – NNI 402810103

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **03/06/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Plans des vestiaires

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE MA MÉNASSE 4 – NNI 402810104

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **01/06/2030**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Plans des vestiaires
- AOP 29/03/2010 (300 personnes en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

ST MARTIN DE SEIGNANX – STADE DE BARRÈRE 2 – NNI 402730102

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **31/03/2021**.

Installation à retirer du classement.

CAPBRETON – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 400650104

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **30/09/2020**.

Installation à retirer du classement. Reçu courrier Propriétaire.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

YGOS ST SATURNIN – STADE DE JACQUET 2 – NNI 403330102

Cette installation était classée **Niveau A8 PN** jusqu'au **21/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour une **transformation Niveau T5 PN** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 08/10/2021
- Mémoire Technique
- Fiches techniques
- Plans
- Fiches techniques arrosage et drainage
- Plans arrosage et drainage

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **transformation en Niveau T5 PN**.

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

AGEN – PARC DES SPORTS 3 – NNI 470010103

Cette installation était classée **Niveau T3 SYN** jusqu'au **17/09/2021**.

Date de mise à disposition : 17/09/2011

La CRTIS prend connaissance de la demande confirmation de classement en **Niveau T3 SYN** et des documents transmis :

- Attestation de Capacité du 09/02/2022 (299 personnes)

- Rapport de Visite de P LACOMBE du 11/01/2022

- Tests in-situ du 31/01/2022

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.3. Changements de Niveau de classement

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

PAU – STADE A. LAVIE ESCUDE N°2 SYN – NNI 644450702

Cette installation n'est pas classée.

Date de mise à disposition : 07/02/2022

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 SYN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de P. BARRIERE du 07/02/2022
- Plans des vestiaires, massez et situation
- AOP du 03/02/2022 (284 personnes)

Elle constate l'absence des tests in situ initiaux de contrôle du revêtement (cf. Art.3.2.7.2.).

Au regard des éléments transmis, la C.R.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T5 SYN PROV** jusqu'au **07/08/2022**.

2.2. Confirmations de Niveau de classement

REBENACQ – STADE COMMUNAL – NNI 644630101

Cette installation est classée **Niveau A8 PN** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau A8 PN** et des documents transmis :

- Courrier Mairie pour contraintes foncières avérées (30 x 64 m)
- AOP du 02/04/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau A8 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date la Commission).

LANNECAUBE – STADE MUNICIPAL – NNI 643110101

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **07/07/2025**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J. SEYNAT du 02/03/2022
- AOP du 01/09/2020 (50 personnes)
- Plan des vestiaires

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **10/03/2032** (Date de la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

- 4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique
- 4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage
- 4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel
- 4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

HASPARREN – STADE CHAPITALÉA 2 – NNI 642560102

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **07/07/2027**.

À la suite de la modification de l'aire de jeu (empiètement de la piste d'athlétisme sur l'aire de jeu), la Commission demande la mise en place d'une protection sur la zone de dégagement (2,50m obligatoires) aux 4 angles de l'aire de jeu (gazon synthétique non chargé sur platelage par exemple) par respect art. 3.3 des RG.

DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

ECHIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 791090101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

Cette installation était classée en **Niveau T3 PN** jusqu'au **01/07/2021**.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 PN** jusqu'au 24/02/2027.

NUEIL LES AUBIERS – STADE ARMAND TUZELET 1 – NNI 791950101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

Cette installation est classée en **Niveau T3 SYN Provisoire** jusqu'au **25/05/2022**.

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau T3 SYN** jusqu'au **25/11/2027**.

NIORT – STADE RENÉ GAILLARD – NNI 791910101 (*CFTIS du 31/03/2022*)

Cette installation est classée en **Niveau T2 PN** jusqu'au **29/10/2030**.

La commission précise qu'un PV d'essais de conformité des exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la confirmation de classement.

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en **Niveau Travaux (Niveau T1 PN)** jusqu'au **31/10/2022**.

CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101

Cette installation était classée **Niveau T3 PN** jusqu'au **31/01/2022**.

La CRTIS prend connaissance de la demande confirmation de classement en **Niveau T3 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de J.J. PETIT du 01/12/2017

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

1.3. Changements de Niveau de classement

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

MELLE – STADE DU PINIER 1 – NNI 791740101

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **02/08/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

LOUZY – STADE DE L'ETOILE – NNI 791570101

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **01/07/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

BRESSUIRE – STADE JEAN CHARRIER – NNI 790490801

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **20/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

PARTHENAY – STADE DES GRIPPEAUX 1 – NNI 792020201

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **06/03/2022**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 22/56

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN**.
Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

BRESSUIRE – STADE ALAIN MÉTAYER 4 – NNI 790490104

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **01/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

BRESSUIRE – STADE ALAIN MÉTAYER 3 – NNI 790490103

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **01/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

COURLAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 791030101

Cette installation était classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **19/01/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de J.J. PETIT du 12/03/2022

- **Fournir une AOP ou Attestation de Capacité**

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

BRESSUIRE – STADE ALAIN MÉTAYER 5 – NNI 790490105

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **05/03/2022**.

Retrait de classement - Reçu mail de la mairie.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

MAULEON – STADE PIERRE MARTIN – NNI 790790201

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **29/03/2026**.

La commission prend connaissance de la demande d'Avis Préalable pour le changement de revêtement en synthétique **pour un Niveau T4SYN (105x65m)** et des documents fournis :

- Demande d'avis préalable du 14/01/2022

- Lettre intention Mairie du 13/01/2022

- Plans vestiaires (vestiaires joueurs 20m², arbitres 10m²), plan de masse, plan de situation....

- Remplissage synthétique « FIELDTURF RGF XM7 45-10.5 » :

- Épaisseur totale : 45 mm
- Type : Monofilament RGF XM7 45-10.5
- Remplissage : noyau d'olive

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **création d'un Niveau T4SYN**.

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement



6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

ST MAIXENT L'ECOLE – STADE DES CHAMPS DE L'ILE – NNI 792700201

Reçu mail changement du nom de l'installation « STADE ALAIN ROSSARD »

DISTRICT DE LA VIENNE – 86

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de Niveau de classement

CHATAIN – STADE MUNICIPAL – NNI 860630101

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de P. HERAULT du 11/01/2022
- Attestation de capacité du 11/01/2022 (299 personnes en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

LE ROCHEREAU – STADE GUY DELHUMEAU – NNI 862080101

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **30/05/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 14/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

LE ROCHEREAU – STADE GUY DELHUMEAU 2 – NNI 862080102

Cette installation est classée **Niveau FOOT A8 PN** jusqu'au **30/05/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau FOOT A8 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 14/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau FOOT A8 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

MIREBEAU – STADE RENÉ MABILLEAU 1 – NNI 861600101

Cette installation est classée **Niveau T4 PN** jusqu'au **16/05/2024**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T4 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 08/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T4 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

MIREBEAU – STADE RENÉ MABILLEAU 2 – NNI 861600102

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **06/03/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 08/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

ORCHES – STADE MUNICIPAL – NNI 861820101

Cette installation est classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **26/07/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Attestation de capacité du 24/02/2022 (299 personnes en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

JARDRES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861140101

Cette installation est classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **01/09/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de P. HERAULT du 23/11/2021
- Attestation de capacité du 24/01/2022 (299 personnes en pourtour)
- Plan des vestiaires

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

JARDRES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 861140102

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **01/09/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

JARDRES – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 861140103

Cette installation est classée **Niveau FOOT A8 PN** jusqu'au **01/08/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau FOOT A8 PN**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau FOOT A8 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

CISSE – STADE AIME GARNIER 1 – NNI 860760101

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 15/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

CISSE – STADE AIME GARNIER 2 – NNI 860760102

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **02/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 15/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

CISSE – STADE AIME GARNIER 3 – NNI 860760103

Cette installation était classée **FOOT A8 PN** jusqu'au **02/04/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **FOOT A8 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 15/03/2022

Elle confirme le classement de cette installation en **FOOT A8 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

MONCONTOUR – STADE MUNICIPAL – NNI 861610101

Cette installation est classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **25/06/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T6 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. MALBRAND du 07/03/2022
- Attestation de capacité du 14/03/2022 (249 personnes en pourtour et 40 en Tribune)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T6 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

MONCONTOUR – GYMNASSE JEANNE MOUTRET – NNI 861619901

Cette installation est classée en **Niveau Futsal 4** jusqu'au **25/06/2022**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau Futsal 4**.

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau Futsal 4** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

2.3. Changements de Niveau de classement

ST SECONDIN – STADE MUNICIPAL – NNI 862480101

Cette installation est classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **01/09/2022**.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 26/56

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de visite de P. HERAULT du 11/01/2022
- Attestation de capacité du 19/01/2022 (299 personnes en pourtour)

Elle constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau T6 PN :

- non-présence de vestiaires attenants (route entre vestiaires et aire de jeu)

Elle **déclasse** cette installation en **Niveau T7 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date de la Commission).

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

CHAMPIGNY LE SEC – STADE ALBERT HENKEL – NNI 860530101

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

Reçu mail Mairie – Retrait de classement.

BETHINES – STADE MUNICIPAL – NNI 860250101

Cette installation était classée **Niveau T6 PN** jusqu'au **02/02/2022**.

Reçu mail Mairie – Retrait de classement.

FROZES – STADE MUNICIPAL – NNI 861020101

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **21/03/2022**.

Reçu mail Mairie – Retrait de classement.

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101

Courrier de la mairie confirmant la demande faite auprès de M. MALBRAND sur les 2,50 m de sécurité, liés à la piste d'athlétisme (l'aire de jeu sera réduite de 30 cm de chaque côté pour largeur de 67,40 m).

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la **réduction de l'aire de jeu**.

4.4 Réfection Bloc vestiaires

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

PV CDTIS 86 N°3 du 03/03/2022 – confirmé CRTIS.

7. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

Classements des Terrains et Installations Sportives

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement
- 1.3. Changements de Niveau de classement
- 1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique)

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de Niveau de classement

LADIGNAC LE LONG – STADE MUNICIPAL – NNI 870820101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **23/03/2013**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de L. GENESTE du 30/07/2021
- Plan de situation et vestiaires
- AOP du 13/01/2003 (300 personnes en pourtour)

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

LA ROCHE L'ABEILLE – STADE DES FONTENILLES – NNI 871270101

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **23/03/2013**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de L. GENESTE du 22/08/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

LIMOGES – COMPLEXE SPORTIF DE LA BASSE 1 – NNI 870851201

Cette installation était classée **Niveau T5 PN** jusqu'au **02/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de L. GENESTE du 12/08/2021

Elle confirme le classement de cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

CUSSAC – STADE DU BREUILH – NNI 870540101

Cette installation était classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **02/07/2019**.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau T7 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de L. GENESTE du 10/08/2021

Elle constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau T7 PN :

- **les buts ne répondent plus aux impératifs de sécurité de l'article 3.9.1 des RGs FFF 2021**
- **le tracé des aires de jeu (Football Grand Jeu et Football Réduit) ne permet pas d'obtenir les zones de sécurité demandées par l'article 3.3 des RG FFF 2021**

Elle **retire** du classement cette installation **jusqu'à la confirmation de mise en conformité réglementaire de l'installation**.

2.3. Changements de Niveau de classement

LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 6 (ANNEXE 5) – NNI 870850206

Cette installation est classée **Niveau T7 PN** jusqu'au **27/12/2023**.

La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en **Niveau T5 PN** et des documents transmis :

- Rapport de Visite de G. SAVIGNAT du 12/12/2021

Elle classe cette installation en **Niveau T5 PN** jusqu'au **22/03/2032** (Date la Commission).

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4.1 Installations équipées d'un terrain en gazon synthétique

4.2 Installations équipées d'un arrosage / drainage

4.3 Installations équipées d'un terrain en gazon naturel

4.4 Réfection Bloc vestiaires

LIMOGES – STADE DES ROCHILLOUX – NNI 870850401

Cette installation est classée **Niveau T5** jusqu'au **10/06/2022**.

La CRTIS prend connaissance de la demande d'Avis Préalable du 04/02/2022 du propriétaire de l'installation pour la réfection du bloc vestiaire et des documents fournis :

- Plan de masse de l'installation / Plan de situation
- Plan actuel
- Plan projeté du bloc vestiaire

Au regard des éléments transmis et sous réserve de leur réalisation, la CRTIS donne **un avis favorable** pour la réfection du bloc vestiaires.

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

5.1. Classements initiaux

5.2. Confirmations de Niveau de classement

5.3. Changements de Niveau de classement

6. PROCÈS-VERBAUX C.D.T.I.S.

7. AFFAIRES DIVERSES

SECTION CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES

DISTRICT DE LA CHARENTE – 16

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

JARNAC – COMPLEXE SPORTIF DE JARNAC 4 – NNI 161670104

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement initial **Niveau E6 LED**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 172 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,46
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,68

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **10/01/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 1 – NNI 160890101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **24/09/2021**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5 LED**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 274 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,68

Elle classe cet éclairage **Niveau E5 LED** jusqu'au **24/01/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUÉ 2 – NNI 160890102

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **24/09/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 237 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,68

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **24/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD – NNI 163660101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **24/09/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 222 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,54
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,67

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **09/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

SOYAUX – STADE FOOT5 PALISSADES – NNI 163745501

Cette installation est une création.

Cette installation est une création.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un **niveau E6**:

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 06/09/2021
- Implantation : 2 X 3 mâts latéraux sur terrain 35 X 20m
- Hauteur moyenne de feu : 6 m
- 2 projecteurs par mât type THORN Areaflood Pro LED 297 W
- Résultats pour **niveau E6** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 191 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,77

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6** sous réserve que les résultats photométriques soient conformes.

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CHARENTE-MARITIME – 17

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

YVES – STADE MUNICIPAL – NNI 174830101

Cet éclairage n'était pas classé.

Type source éclairage : LED.

A la suite d'un Avis Favorable pour Eclairage Niveau E6 LED du 20/10/2021.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 156 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,46

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **01/07/2025** (Date de la Visite + 4 ans).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101

Cet éclairage était classé **Niveau E5** jusqu'au **28/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 290 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **14/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

LA ROCHELLE – STADE ANDRÉ BRACQ – NNI 173000301

Cet éclairage est classé **Niveau E6 LED** jusqu'au **27/04/2022**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 263 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **07/12/2025** (Date de la Visite + 4 ans).

ST PALAIS SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173800101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **19/11/2019**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 137 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,80

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **13/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans), **lorsque l'installation sera elle-même classée**.

SAINTES – STADE YVON CHEVALIER 1 – NNI 174150101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2019**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 323 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **17/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans), *lorsque l'installation sera elle-même classée*.

ST PIERRE D'OLERON – COMPLEXE DE L'OUUMIÈRE 1 – NNI 173850101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **27/06/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 242 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **02/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

ST PIERRE D'OLERON – COMPLEXE DE L'OUUMIÈRE 2 – NNI 173850102

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **08/02/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 237 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **02/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

ST GEORGES DES COTEAUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173360101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **08/09/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 199 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **26/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

ROCHFORT – STADE DU POLYGONE 1 – NNI 172990101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **01/03/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 274 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **10/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

NIEUL SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172640101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **08/11/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 220 LUX
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,57 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **26/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 (HONNEUR) – NNI 172740101

Cet éclairage était classé **Niveau E5** jusqu'au **28/01/2022**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 LED**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 439 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,71
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,81

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **28/01/2026** (Date d'échéance + 2 ans).

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 2 (ANNEXE 1) – NNI 172740102

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **17/01/2022**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 LED**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 306 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **17/01/2026** (Date d'échéance + 4 ans).

PERIGNY – STADE MUNICIPAL 3 (ANNEXE 2) – NNI 172740103

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **07/05/2010**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 LED**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 182 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **28/01/2026** (Date de la Visite + 4 ans), ***lorsque l'installation sera elle-même classée.***

ST TROJAN LES BAINS – STADE DANIEL BONNAIN – NNI 174110101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **14/01/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 245 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,55
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **08/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CORREZE – 19

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

BRIVE LA GAILLARDE – STADE DU STADIUM – NNI 190310201

Cet éclairage était classé **Niveau E4** jusqu'au **13/04/2019**.

Type source éclairage : LED

La commission prend connaissance de la demande de changement classement **Niveau E2** et des documents transmis :

- Etude d'éclairage complète

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 2063 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,91

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,96

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA CREUSE – 23

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

- 1.1. Classements initiaux
- 1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

- 2.1. Classements initiaux
- 2.2. Confirmations de Niveau de classement

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

MAINSAT – STADE DE LA CHAPELLE – NNI 231160101

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/02/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 22/10/2021
- Implantation : 2 X 3 mâts latéraux terrain 100 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 15 m
- 2 projecteurs par mât type ECOBLAST5 300 LED 1397W
- la température de la couleur : 5700 K
- Implantation : 5m ligne de touche et 16,00 et 50 m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 168 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,59
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en Niveau **E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

DISTRICT DE LA DORDOGNE – 24

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

BERGERAC – GYMNASSE LOUIS ARAGON – NNI 240379904 (CFTIS du 31/03/2022)

Cet éclairage était classé **Niveau Efutsal 1** jusqu'au **23/03/2020**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau Efutsal 1** jusqu'au **31/03/2024**.

LA FORCE – GYMNASSE DU SIVOS – NNI 242229901 (CFTIS du 31/03/2022)

Cet éclairage était classé **Niveau Efutsal 2** jusqu'au **27/02/2022**.

La CFTIS confirme le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau Efutsal 2** jusqu'au **31/03/2024**.

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

ST PIERRE DE CHIGNAC – GYMNASSE INTERCOMMUNAL – NNI 244849901

L'éclairage de cette installation n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **Niveau E Futsal 3** et des documents transmis :

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 541 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,42
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,63

Elle classe cette l'installation au **Niveau Futsal 3** jusqu'au **28/01/2026**.

AGONAC – GYMNASSE – NNI 240029901

L'éclairage de cette installation n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **Niveau E Futsal 3** et des documents transmis :

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 596 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Elle classe cette l'installation au **Niveau Futsal 3** jusqu'au **27/01/2026**.

2.2. Confirmations de Niveau de classement

CENDRIEUX – STADE YVES CHANAUD – NNI 240920101 (1^{er} classement)

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **22/11/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 206 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,30 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,48 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **18/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

CENDRIEUX – STADE YVES CHANAUD – NNI 240920101 (2^{ème} classement)

Cet éclairage est classé **Niveau E7** jusqu'au **18/11/2023**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E6**, par suite des travaux d'entretien.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 242 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,67

Elle **reclasse** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **02/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

MARSAC SUR L'ISLE – PLAINE DE JEUX SALTGOURDE – NNI 242560101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **13/01/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 155 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,20 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,43 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **14/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

COULOUNIEUX CHAMIERES – STADE PAREAU 1 – NNI 241380101

Cet éclairage était classé **Niveau E5** jusqu'au **09/05/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 212 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,32 (**mini pour E5 ≥ 0,50 et E6 ≥ 0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,57 (**mini pour E5 et E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **14/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

BOULAZAC ILSE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD – NNI 240530101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **18/11/2023**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande confirmation de classement **Niveau E5**, par suite des travaux d'entretien et réparation.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 291 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **20/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

LAVALADE – STADE ROBERT CASTANET – NNI 242310101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **19/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 176 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,44
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,67

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **19/01/2024** (Date de Classement + 2 ans).

ST CREPIN ET CARLUCET – STADE MASCOLET – NNI 243920102

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **17/11/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la nouvelle demande de classement **Niveau E6**, par suite des travaux d'entretien.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 202 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Elle **reclasse** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **03/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

FAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 241770101

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 22/02/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 20/04/2021
- Délibéré de la Mairie du 20/10/2021
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 60m
- Hauteur moyenne de feu : 16 m
- 3 projecteurs par mât type ALTIS LED G3 1500W
- la température de la couleur : 4000 K
- Implantation : 5m ligne de touche et 17,00 et 15,50m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 182 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,74
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,90
- Glare Rating Max : 48

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en Niveau **E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

4. AFFAIRES DIVERSES

CENDRIEUX – STADE YVES CHANAUD – NNI 240920101 (1^{er} classement)

Cet éclairage est classé **Niveau E7** jusqu'au **18/11/2023**.

Reçu lettre du 01/02/2021 de la Mairie pour travaux, à la suite du déclassement de l'éclairage de la CRTIS.

DISTRICT DE LA GIRONDE – 33

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

L'éclairage de cette installation était classé en **Niveau E5** jusqu'au **01/03/2021**.

La CFTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4** jusqu'au **24/02/2024**.

PESSAC – SALLE BELLEGRAVE – NNI 333189904 (*CFTIS du 31/03/2022*)

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau E Futsal 1** et des documents transmis.

La CFTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau Efutsal 1** jusqu'au **31/03/2024**.

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

BAZAS – STADE PERETTE 1 – NNI 330360201

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **09/06/2022**.

A la suite d'un Avis Favorable pour Eclairage Niveau E5 LED du 22/11/2021.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **Niveau E5 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 301 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,69

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,84

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **06/04/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

LA TESTE DE BUSCH – STADE DU CLAVIER N°2 – NNI 335290302

Cet éclairage n'est pas classé, mais déjà existant.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 132 LUX

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,45

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **01/04/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

LACANAU – STADE ALBERT FRANÇOIS N°1 – NNI 332140101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/03/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en **Niveau E6** :

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 149 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,68

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **07/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

LE TAILLAN MEDOC – STADE LE PALIO 2 – NNI 335190102

Cet éclairage est classé **Niveau E7** jusqu'au **27/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 40/56

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E7**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 112 LUX
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,43

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **28/02/2024** (Date de classement + 2 ans).

LE BARP – STADE RENÉ BORN JACQUES PLOTARD1 – NNI 330290101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **12/06/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 138 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,22 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,46 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **06/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

CENON – COMPLEXE DU LORET 1 – NNI 331190201

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 25/03/2021 pour un **Niveau E5 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- **Nouvelle Etude d'éclairage en date du 25/02/2022**

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 21 m
- 5 projecteurs par mât type AAA-LUX 1550W
- la température de la couleur : 5200 K
- Résultats pour **Niveau E5 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 303 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,63
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,79
- Glare Rating Max : 45

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

CENON – COMPLEXE DU LORET 2 – NNI 331190202

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 25/03/2021 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- **Nouvelle Etude d'éclairage en date du 25/02/2022**

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 3 projecteurs par mât type AAA-LUX 1550W
- la température de la couleur : 5200 K
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 183 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

CENON – COMPLEXE DU LORET 3 – NNI 331190203

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 25/03/2021 pour un **Niveau E7 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- **Nouvelle Etude d'éclairage en date du 25/02/2022**

- Implantation : 2 X 1 mât derrière le but (terrain 65 X 40m)
- Hauteur moyenne de feu : 14 m
- 1 projecteurs par mât type AAA-LUX 1550W
- la température de la couleur : 5200 K
- Résultats pour **Niveau E7 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 102 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,30
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,50

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

SOULAC SUR MER – STADE PIERRE DARTIAL – NNI 335140101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **17/01/2021**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 07/03/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 23/03/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 103 X 60m
- Hauteur moyenne de feu : 16 m
- 3 projecteurs par mât type KERIS 6 ASY-30-M 1233W
- la température de la couleur : 5700 K
- Implantation : 6m ligne de touche et 16m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 168 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,62
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78
- Glare Rating Max : 45

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DES LANDES – 40

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

YCHOUX – SALLE MUNICIPAL 1 – NNI 403320101

Cet éclairage n'était pas classé.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial en **Niveau E6 LED** et des documents transmis :

Type source éclairage : LED.

- Etude d'éclairage du 07/11/2019

- Plan implantation éclairage

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 209 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **05/01/2026** (Date classement + 4 ans), *lorsque l'installation sera elle-même classée.*

2.2. Confirmations de Niveau de classement

DAX – STADE ANDRÉ DARRIGADE 1 – NNI 400880101

Cet éclairage est classé **Niveau E4** jusqu'au **01/02/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 288 LUX (**mini pour maintien E4 : 320 LUX**)

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,53

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **23/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

LACAJUNTE – STADE MUNICIPAL – NNI 401360101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2019**.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 143 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,47

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **07/12/2025** (Date de la Visite + 4 ans).

PONTONX SUR L'ADOUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **01/03/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 161 LUX (**mini pour maintien E5 : 200 LUX**)

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,46 (**mini pour E5 ≥ 0,50**)

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **30/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

DAX – STADE ANDRÉ DARRIGADE 3 – NNI 400880103

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **04/03/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 143 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,45
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,74

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

VILLENEUVE DE MARSAN – STADE JACQUES DUTIN 1 – NNI 403310101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **01/03/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 136 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,46
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

HONTANX – STADE MUNICIPAL – NNI 401270101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **22/03/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 135 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,45
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **22/03/2024** (Date classement + 2 ans).

ST JUSTIN – STADE DU COLONEL DUBOIS 1 – NNI 402670101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **15/11/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 206 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,67
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,81

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **02/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

MIMIZAN – STADE DU MOULIN NEUF – NNI 401840201

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 143 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **02/03/2024** (Date classement + 2 ans).

PEYREHORADE – GYMNASSE MUNICIPALE – NNI 402249901

Cet éclairage est classé **Niveau EFutsal 2** jusqu'au **28/11/2021**.

La commission prend connaissance de la demande de classement au **Niveau E Futsal 2** et des documents transmis :

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 685 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,48 (**mini pour EFutsal 2 ≥ 0,50**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,62 (**mini pour EFutsal 2 ≥ 0,70**)

Elle **déclasse** cette installation au **Niveau EFutsal 3** jusqu'au **07/03/2022** (Date de la Visite + 4 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

YGOS ST SATURNIN – STADE DU JACQUET 1 – NNI 403330101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **29/03/2020**.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/03/2022 pour une réfection de l'éclairage pour passage en **Niveau E5 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 21/03/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 101 X 68m
- Hauteur moyenne de feu : 19 m
- 4 projecteurs par mât type OptiVision LED gen3.5 Philips de 1500W
- la température de la couleur : 5700 K
- Implantation : 6m ligne de touche et 18,00m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E5 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 275 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,57
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,79
- Glare Rating Max : 45,5

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

YGOS ST SATURNIN – STADE DU JACQUET 2 – NNI 403330102

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/03/2022 pour un **Niveau E5 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 21/03/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 65m
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 4 projecteurs par mât type OptiVision LED gen3.5 Philips de 1500W
- la température de la couleur : 5700 K
- Implantation : 3m ligne de touche et 18,00m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E5 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 285 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78
- Glare Rating Max : 46

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E5 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE LA MÉNASSE 3 – NNI 402810103

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/03/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 26/02/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 100 X 60 m
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 3 projecteurs par mât type OptiVision LED de 1500W et 1000 W sur une longueur et 3 projecteurs par mât type OptiVision LED de 1500W sur l'autre longueur
- Implantation : 4m ligne de touche et 14,50m et 16,50m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 177 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,79

- Glare Rating Max : 46,5

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE LA MÉNASSE 4 – NNI 402810104

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/03/2022 pour un **Niveau E6 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 26/02/2022
- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux terrain 105 X 68 m
- Hauteur moyenne de feu : 18 m
- 4 projecteurs par mât type OptiVision LED de 1500W
- Implantation : 5m ligne de touche et 17,00m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E6 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 198 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,60
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,80

- Glare Rating Max : 46,6

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E6 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

ST PIERRE DU MONT – PLAINE DE LA MÉNASSE 6 – NNI 402810106

Cet éclairage n'est pas classé.

La commission prend connaissance de la demande d'avis préalable du 09/03/2022 pour un **Niveau E7 LED** :

Au regard des éléments transmis à la CRTIS :

- Etude d'éclairage en date du 26/02/2022
- Implantation : 1 mât latéral terrain 68 X 45 m
- Hauteur moyenne de feu : 20 m
- 4 projecteurs par mât type OptiVision LED de 1500W
- Implantation : 3,50m ligne de touche et 34,00m et 16,50m ligne de but.
- Résultats pour **Niveau E7 LED** :
 - Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 112 LUX
 - U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
 - U2h (EhMini/EhMoy) : 0,21

La CRTIS émet un **avis préalable favorable** pour un classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E7 LED** sous réserve que les résultats photométriques in-situ soient conformes.

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DU LOT-ET-GARONNE – 47

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

VILLENEUVE SUR LOT – STADE MYRE MORY 1 – NNI 473230101 (*CFTIS du 24/02/2022*)

L'éclairage de cette installation était classé en **Niveau E4** jusqu'au **16/01/2016**.

La CFTIS **confirmera** le classement de l'éclairage de cette installation en **Niveau E4** jusqu'au **24/02/2023**, *lorsque l'installation elle-même sera classée.*

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

GONTAUD DE NOGARET – STADE DE L'HIPPODROME 1 – NNI 471100101

Cet éclairage n'était pas classé.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de classement **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 104 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,34

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,61

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **30/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

CAHUZAC – STADE MUNICIPAL – NNI 470440101

Cet éclairage n'était pas classé.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de classement **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 77 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,34

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,66

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **09/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

LE PASSAGE – COMPLEXE SPORTIF DE ST GERMES 1 – NNI 472010101

Cet éclairage n'était pas classé (éclairage déjà existant)

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de classement Initial **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 85 LUX

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,46

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **13/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans), *lorsque l'installation sera elle-même classée.*

ST SERNIN – STADE ROGER POITEVIN – NNI 472780101

Cet éclairage n'était pas classé (éclairage déjà existant)

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 115 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,32

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,54

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **30/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

AGEN – PARC DES SPORTS 3 – NNI 470010103

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **23/08/2020**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 167 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,69

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/11/2023** (Date de la Visite + 2 ans), **lorsque l'installation sera elle-même classée.**

TONNEINS – STADE VALMY GRAND 1 – NNI 473100201

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **09/01/2015**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 110 LUX (**mini pour maintien E6 : 120 LUX**)
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,32 (**mini pour E6 ≥0,40**)
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,56 (**mini pour E6 ≥0,60**)

Elle **déclassera** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **07/12/2023** (Date de la Visite + 2 ans), **lorsque l'installation sera elle-même classée.**

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DES PYRENEES-ATLANTIQUES – 64

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

PONTACQ – STADE FRANÇOIS MERET – NNI 644530101

Cet éclairage est classé **Niveau E7** jusqu'au **13/03/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 115 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,32

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,60

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **28/03/2024** (Date classement + 2 ans).

ST JEAN DE LUZ – STADE DE KÉCHILLOA 1 – NNI 644830101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **28/02/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 174 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,54

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,80

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **14/03/2024** (Date classement + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DES DEUX-SEVRES – 79

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101

Cet éclairage est classé **Niveau E4** jusqu'au **11/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 357 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,54

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour Décision.

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

VASLES – STADE ABEL CHARGELEGUE 1 – NNI 793390101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **29/12/2022**.

A la suite de passe en LED, avec Avis Préalable favorable en date du 20/08/2021.

Type source éclairage : LED.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **Niveau E6 LED**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 180 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,62

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E6 LED** jusqu'au **20/01/2026** (Date de la Visite + 4 ans).

BEAUVOIR – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 790310202

Cet éclairage n'est pas classé (déjà existant)

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de classement initial **Niveau E7**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 157 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,8

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

En l'absence de demande d'avis préalable d'éclairage, ou à défaut d'une étude d'éclairage complète,

Elle classe cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **20/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

2.2. Confirmations de Niveau de classement

PERIGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 792040101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 114 LUX (**mini pour maintien E6 : 120 LUX**)

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,25 (**mini pour E6 ≥ 0,40**)

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,48 (**mini pour E6 ≥ 0,60**)

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **05/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

BRIOUX SUR BOUTONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790570101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ **Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 81 LUX (mini pour maintien E6 : 120 LUX)**

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,40

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,61

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E7** jusqu'au **11/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

CELLES SUR BELLE – STADE DE LA BOISIÈRE – NNI 790610101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **24/06/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 143 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,65

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **25/03/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

FORS – STADE MUNICIPAL – NNI 791250101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **23/11/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 169 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,43

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,66

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **18/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

MAULEON – STADE ABBÉ ROCHER 1 – NNI 790790101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **12/03/2018**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 141 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,50

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,79

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **13/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

PARTHENAY – PARC DES SPORTS L'ENJEU 1 – NNI 792020101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **01/02/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 269 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,59

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **20/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

PARTHENAY – PARC DES SPORTS ENJEU 2 (SYNTHÉ) – NNI 792020102

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **10/10/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 157 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,78

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **01/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

SECONDIGNY – STADE CLAUDE GUINARD – NNI 793110101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **22/10/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 212 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,49
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,66

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **26/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

THOUARS – STADE P. MORIN 5 (SYNTHÉ) – NNI 793290105

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **11/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 271 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,56
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle classe cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **03/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

CERIZAY – STADE ROGER QUINTARD – NNI 790620101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **21/03/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 294 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,57
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,76

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **25/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **29/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 315 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,75

Elle **classera** cet éclairage **Niveau E5** jusqu'au **29/04/2024** (Date Echéance + 2 ans), **dès que l'installation sera elle-même classée.**

ARDIN – STADE DE CHAILLOT – NNI 790120101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **29/01/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 203 LUX
- U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51
- U2h (EhMini/EhMoy) : 0,73

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **08/02/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

FENIOUX – STADE MUNICIPAL – NNI 791190101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **23/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

- Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 212 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,47

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,64

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **23/04/2024** (Date Echéance + 2 ans).

MONCOUTANT – STADE JEAN LORIT 2 – NNI 791790102

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **03/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 166 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,42

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,74

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **03/04/2024** (Date Echéance + 2 ans).

AIRVAULT – STADE PIERRE LAILLÉ – NNI 790050101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **03/04/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 171 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,74

Elle classe cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **11/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA VIENNE – 86

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU 1 – NNI 861940401

Cet éclairage était classé **Niveau E4** jusqu'au **24/06/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 358 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,58

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,76

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

CHATELLERAULT – STADE DE LA MONTÉE ROUGE 1 – NNI 860660101

Cet éclairage est classé **Niveau E4** jusqu'au **22/07/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E4**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 334 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,65 (**mini pour E4 ≥ 0,70**)

Elle transmet le dossier à la CFTIS pour décision.

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

POITIERS – COMPLEXE SPORTIF ST NICOLAS – NNI 861940101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **12/06/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 156 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,72

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **21/02/2024** (Date de Classement + 2 ans).

VIVONNE – STADE DE BELLEVUE – NNI 862930101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **03/03/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 205 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,52

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **14/02/2024** (Date de Classement + 2 ans).

VIVONNE – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 862930102

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **25/08/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 137 LUX

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS REUNIONS DES 10 ET 22 MARS 2022 – PV N° 5

PAGE 54/56

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,41

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,64

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **14/02/2024** (Date de Classement + 2 ans).

ST BENOIT – STADE DE LA VARENNE 1 – NNI 862140101

Cet éclairage est classé **Niveau E6** jusqu'au **09/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 142 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,54

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **14/01/2024** (Date de Classement + 2 ans).

CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **24/06/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 226 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,49 (**mini pour E5 ≥ 0,50**)

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,71

Elle **déclasse** cet éclairage **Niveau E6** jusqu'au **17/01/2024** (Date de la Visite + 2 ans).

ROUILLE – STADE GASTON DELAVault – NNI 862130101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **03/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 158 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,51

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,70

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **10/02/2024** (Date de Classement + 2 ans).

INGRANDES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861110101

Cet éclairage est classé **Niveau E5** jusqu'au **27/05/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E5**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 201 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,55

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,76

Elle classe cette l'installation au **Niveau E5** jusqu'au **10/02/2024** (Date de Classement + 2 ans).

CHASSENEUIL DU POITOU – STADE DES ECLUZELLES 1 – NNI 860620101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **17/04/2022**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 198 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,47

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,64

Attention entretien et réglages complets à faire pour le prochain contrôle, valeurs à la limite.

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **10/03/2024** (Date de Classement + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE – 87

Classements des installations d'éclairages

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX

1.1. Classements initiaux

1.2. Confirmations de Niveau de classement

2. CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES

2.1. Classements initiaux

2.2. Confirmations de Niveau de classement

CONDAT SUR VIENNE – COMPLEXE SPORTIF J.C. BEAUVIEUX – NNI 870480102

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **19/11/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 159 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,32 (**mini pour E7 ≥ 0,40**)

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,50

Elle **déclasse** cet éclairage au **Niveau E7** jusqu'au **26/01/2024** (Date de Classement + 2 ans).

CHAILLAC SUR VIENNE – STADE MUNICIPAL – NNI 870300101

Cet éclairage était classé **Niveau E6** jusqu'au **14/11/2021**.

Type source éclairage : Iodure métallique.

La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement **Niveau E6**.

➤ Eclairage moyen horizontal (EhMoy) : 158 LUX

➤ U1h (EhMini/EhMaxi) : 0,49

➤ U2h (EhMini/EhMoy) : 0,68

Elle classe cette l'installation au **Niveau E6** jusqu'au **28/12/2023** (Date de Classement + 2 ans).

3. DEMANDES D'AVIS PREALABLES

4. AFFAIRES DIVERSES



Philippe BARRIERE,
Président

Anne-Laure GONCALVES,
Secrétaire de séance

« Procès-verbal des **10 et 22/03/2022** transmis à la CFTIS, validé le **14/04/2022** par La Secrétaire Générale, Marie-Ange AYRAULT GUILLORIT »